



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ
пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018 Телефон / Факс: (863) 244-27-85
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 1 - 159/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках)
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Ростова-на-Дону «Гимназия № 95»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 1 - 159 от «24» марта 2021 г. Заместителя Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Кириченко Павла Николаевича, статьи 6, статьи 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена **плановая / выездная проверка** в отношении: **Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Гимназия № 95»**, фактически осуществляющего деятельность на объекте защиты по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Быковского 5.

Лицо(а), проводившие проверку:

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору Старший инспектор Советского отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР по г. Ростову-на-Дону УНДиПР Главного управления МЧС России по Ростовской области капитан внутренней службы Михайличенко Евгений Андреевич.

Лицо(а), привлекаемые к проведению проверки в качестве экспертов:

Эксперты ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ростовской области участия в проверке не принимали.

Совместно с: Директором МБОУ города Ростова-на-Дону «Гимназия №95»
Вашинниковым Денисом Олеговичем, штатным персоналом МБОУ города
Ростова-на-Дону «Гимназия №95».

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты, не составлены регламенты технического обслуживания, предназначенные для смонтированных систем противопожарной защиты, в которых учитываются требования проектных решений и (или) специальных технических условий, технической документации и инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. В представленном регламенте не отражены требуемые мероприятия в полном объеме.	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.08.2022	
2	На объекте защиты, информация, расположенная возле установки приемно-контрольного пожарного прибора, не отражает полный перечень помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации.	п.10 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.08.2022	
3	На объекте защиты, в связи с изменением функционального назначения помещений, помещения различных классов функциональной пожарной опасности: Ф5.2 (складские помещения) и Ф4.1 (школа) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (архив 4-й этаж восточная сторона; складское помещение 4-й этаж восточная сторона; складское помещение 2-й этаж восточная сторона; книгохранилище 2-й этаж; складское помещение 2-й этаж напротив входа в актовЫй зал; склад инвентаря в спортивном зале 1-й этаж; складское помещение 1-й этаж около зала хореографии; складское помещение (костюмерная) 1-й этаж).	ч.1 ст.88 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2022	
4	На объекте защиты, в связи с изменением	ч.2 ст.54 Федеральный	01.08.2022	

+	объемно планировочных решений и изменением функционального назначения помещений, в нарушение п.4.4 СП 486.1311500.2020 помещения: архив 4-й этаж восточная сторона, складское помещение 4-й этаж восточная сторона, западное крыло общего коридора 4-го этажа, комнаты хранения уборочного инвентаря на 4-м и 3-м этажах, складское помещение 2-й этаж восточная сторона, кабинет преподавателя танцев 1-й этаж, не защищены системой пожарной сигнализации (отсутствуют дымовые пожарные извещатели).	закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
5 +	На объекте защиты, в нарушение п.4.3.12 СП 1.13130, смонтированное на путях эвакуации аварийное освещение со встроенными устройствами бесперебойного электропитания, не соответствует требованиям СП 52.13330. Проектные решения на аварийное освещение, с учетом требований раздела 7.6 СП 52.13330 не представлены.	ч.4 ст.51 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2022	
6 —	На объекте защиты, большинство противопожарных дверей, установленных в проемах ограждающих конструкций помещений, различных классов функциональной пожарной опасности имеют следующие недостатки: - механические повреждения целостности дверного полотна; - полное или частичное отсутствие резинового уплотнения в притворах; - полное или частичное отсутствие терморасширяющейся прокладки в притворах; - отсутствие исправных устройств для самозакрывания, в связи с чем, не могут выполнять свою функцию, в том числе обеспечить необходимый предел огнестойкости.	ст.88 ч.1, ч.3, ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2022	
7 +	На объекте защиты, не обеспечено в полном объеме проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными	п.15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г.	01.08.2022	

	инженерными и (или) технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.	N 1479		
8 +	На объекте защиты, не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", помещений производственного и складского назначения, с обозначением их категорий, с наружной стороны входных дверей знаками, обозначающими категорию и класс зон этих помещений.	п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.08.2022	
9 —	На объекте защиты, на дверях эвакуационных выходов установлены замки (с цилиндровым механизмом), которые не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п.26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.08.2022	
10 —	На объекте защиты, в нарушение п.4.4.6 СП 1.13130, не все двери, выходящие из помещений и этажей на лестничные клетки, оборудованы уплотнениями в притворах.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2022	
11 +	На объекте защиты, ряд дверей эвакуационных выходов, не оборудованы исправными устройствами для самозакрывания.	п.14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.08.2022	
12 +	На объекте защиты, светильники аварийного освещения не обозначены знаками или окраской.	п.37 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479	01.08.2022	
13	На объекте защиты не обеспечено в полном объеме наличие знаков пожарной	п.36 Правил противопожарного режима в Российской	01.08.2022	

	безопасности, обозначающих, в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы. Примечание: Под знаками пожарной безопасности, правилами противопожарного режима в Российской Федерации (к примеру, пункты 11, 23, 36, 37, 47, 72, 86), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. N 1479, подразумеваются знаки безопасности, в группу которых входят, знаки с кодовым обозначением «F», «P», «W», «E», «D», а также «Разметка сигнальная». Работодатель или уполномоченные им должностные лица должны с учетом требований ГОСТ 12.4.026: - Определять виды и места опасности на производственных, общественных объектах и в иных местах, исходя из условий обеспечения безопасности; - Обозначать виды опасности, опасные места и возможные опасные ситуации сигнальными цветами, знаками безопасности и сигнальной разметкой; - Проводить выбор соответствующих знаков безопасности (при необходимости подбирать текст поясняющих надписей на знаках безопасности); - Определять размеры, виды и исполнения, степень защиты и места размещения (установки) знаков безопасности и сигнальной разметки; - Обозначать с помощью знаков безопасности места размещения средств индивидуальной защиты и средств противопожарной защиты.	Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479		
14	На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п.30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.08.2022	
15	На объекте защиты, на двери, ведущей в подвал, в котором по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, отсутствует информация о месте хранения ключей.	п.18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.08.2022	

16	На объекте защиты, подвальный этаж эксплуатируется для хранения различных предметов.	п.16 пп.6 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479	01.08.2022	
17	На объекте защиты, не обеспечена обработка деревянной конструкции сценической коробки огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п.95 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.08.2022	
18	На объекте защиты, учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	п.60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.08.2022	
19	В нарушение п.10 и п.26 приложения к Приказу МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 «Об утверждении НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», отсутствует информация о проведении внепланового противопожарного инструктажа с работниками (с обязательной подписью инструктируемого): - При введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования пожарной безопасности; - При перерывах в работе более чем на 30 календарных дней; - При установлении фактов неудовлетворительного знания работниками организаций требований пожарной безопасности.	п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.08.2022	
20	В представленном журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности, в нарушение п.10 и п.28 приложения к Приказу МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 «Об утверждении НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», отсутствует запись о проведении целевого противопожарного инструктажа.	п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.08.2022	

21	Представленные инструкции о мерах пожарной безопасности, не соответствуют требованиям, установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.	п.2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.08.2022	
----	--	---	------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору -
Старший инспектор Советского отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области капитан внутренней службы
Михайличенко Евгений Андреевич

«11» мая 2021 г.
М.Л.П.

Предписание № 1 - 159/1/1 от «11» мая 2021 г. на 7 стр., в котором указан срок устранения требований пожарной безопасности 01.08.2022 г. для исполнения получил:

Директор МБОУ города Ростова-на-Дону «Гимназия №95» Ващинников Денис Олегович
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя)

«11» мая 2021 г.


(подпись)